

Uwagi:
1. Montaż rur, zasypkę i zagęszczanie zasypki wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - Instalacje Sanitarne oraz wg. Instrukcji producenta rur.
2. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić stan istniejącego uzbrojenia inżynieryjnego oraz rzędne.

POZIOM PORÓWNAWCZY 70.00 m n.p.m.

	istn. wodociąg DN225	zasuwa klinowa dn100	hydrant HP80	zasuwa klinowa d40	155°	90°	projektowany budynek
PROJ. RZĘDNA TERENU	77,95		77,95		77,95	77,95	77,95
RZĘDNA TERENU ISTN.	77,95				78,59	77,95	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	75,60		76,12		76,13	76,15	76,15
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	2,35		1,83		1,82	1,8	1,8
SPADKI, DŁUGOŚCI		20 ‰ -2.85-		2 ‰ -5.15-		-8.85-	-1.5-
ŚREDNICA	DN225	PE100 SDR11 ø110		PE100 SDR11 ø40		PE100 SDR11 ø40	
ODLEGŁOŚCI		2.85		8.05		16.9	18.4

Ogród, Park, Krajobraz ®
Jakub Zemła, Tomasz Zwiech
01-042 Warszawa, ul. Okopowa 45 lok. 77, tel./fax: (0-22) 838-28-30, 848-35-71, 837-57-22, Regon 014888687 , NIP 527-22-06-155

Dokumentacja:
Projekt zagospodarowania terenu - utworzenie pawilonu (technologia kontenerowa z niezbędna infrastrukturą techniczną) - miejsce spotkań mieszkańców.

Inwestor: Gmina Wieliszew ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew

METRYKA PROJEKTU

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Pawilon (technologia kontenerowa) z niezbędna infrastrukturą techniczną - miejsce spotkań mieszkańców.
Olszewnica Nowa, ul. Nowodworska, działka ew. nr 497, obr. 0011

Tytuł rysunku:	Skala:	Numer:
PROFIL PRZYŁĄCZA WODY	1:100	14

Autorzy projektu:	Podpisy:	Data:
mgr inż. Karol Poćwierz upr. MAZ/0533/PWOS/10		10.2016
Opracował: mgr inż. Justyna Poćwierz	Podpisy:	Data: 10.2016
Sprawdzający: mgr inż. arch. Teresa Ewa ROKICKA upr. MA/045/05	Podpisy:	Data: 10.2016